

**IEC SYSTEM FOR CONFORMITY TESTING
AND CERTIFICATION OF ELECTRICAL
EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME**

**SYSTÈME CEI D'ESSAIS DE CONFORMITÉ
ET DE CERTIFICATION DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUE (IECEE)
METHODE OC**

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product

Produit

Name and address of the applicant

Nom et adresse du demandeur

Name and address of the manufacturer

Nom et adresse du fabricant

Name and address of the factory

Nom et adresse de l'usine

Rating and principal characteristics

Valeurs nominales et caractéristiques principales

Trade mark (if any)

Marque de fabrique (si elle existe)

Model/type Ref.

Ref. de type

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

A sample of the product was tested and found to be in conformity with

Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

as shown in the Test Report Ref. No.

which form part of this certificate

comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence

qui constitue une partie de ce certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

Switching Power Supply

Mean Well Enterprises Co., Ltd.
4Fl.-2, No. 26, Wu-Chuan 2nd Road
HSIN CHUANG, TAIPEI HSIEN 242, TAIWAN, R.O.C.

Mean Well Enterprises Co., Ltd.
4Fl.-2, No. 26, Wu-Chuan 2nd Road
HSIN CHUANG, TAIPEI HSIEN 242, TAIWAN, R.O.C.

Mean Well Enterprises Co., Ltd.
4Fl.-2, No. 26, Wu-Chuan 2nd Road
HSIN CHUANG, TAIPEI HSIEN 242, TAIWAN, R.O.C.

Input Rating : AC 100-120/200-240V, 50/60Hz, 3.3/2.0A
Output Rating : refer to the test report
Protection Class: I

Trademark of Mean Well

DR-120-x
x = 12, 24 or 48

For differences between the models, refer to the test report. Remark : Replaces JPTUV-004102 dated 11.04.2002, due to first modification.

PUBLICATION

EDITION

IEC 60950:1991+A1+A2+A3+A4
inclusive CENELEC Common Modifications
National differences see test report

12001559 002



TÜV Rheinland Japan Ltd.

3-19-5 Shin-Yokohama

222-0033 Japan

Date 23.04.2002

Signature

H. Feldt
Dipl.-Ing. M. Lechtermann